



武汉市计量测试检定(研究)所

Wuhan Institute of Measurement and Verification(Research)

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第 3089174 号

Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	明辉电力工程有限公司
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	全自动变比组别测试仪
型 号 / 规 格 Type/Specification	FS3030
出 厂 编 号 Serial No.	08082607
制 造 单 位 Manufacturer	武汉世纪华胜科技有限公司
校 准 依 据 Calibration Regulation	参照 JJG(鄂)14-2001

(校准专用章)
Stamp

批准人
Approved by 张锐柳

核验员
Checked by 王荣

校准员
Calibrated by 王斌

校准日期 2010 年 08 月 27 日
Date of Calibration Year Month Day

建议再校日期 2012 年 08 月 26 日
Recommended recal. Date Year Month Day



武汉市计量测试检定(研究)所

Wuhan Institute of Measurement and Verification(Research)

证书编号: 电字第 3089174 号

Certificate No.

● 本次校准所使用的主要计量标准

Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certification No.	有效期 Valid date to
数字高压表	(计)字第 0840395 号	2012-07-09
电压互感器	电字第 08251001 号	2012-01-01

● 溯源性: 本次校准所使用的计量标准均可溯源到国家计量基准。

Traceability: Standards of measurement used in the Calibration can be traceable to national standards of measurement.

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 21 °C
Temperature

湿度: 62 %RH
Humidity

其它: —
Others

地点: 现场
Place

w080827013

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



武汉市计量测试检定(研究)所

Wuhan Institute of Measurement and Verification(Research)

证书编号: 电字第 3089174 号

Certificate No:

校准结果

一、通电检查:
通电后, 功能正常。

二、变比测量:

变比值	实测变比值	误差(%)
1.0000	1.0004	0.04
10.000	10.004	0.04
25.000	25.005	0.02
50.000	50.018	0.04
100.00	100.02	0.02
500.00	500.23	0.05
1000.0	999.77	-0.02
2000.0	1999.4	-0.03
5000.0	4996.6	-0.07
9999.9	9984.5	-0.15

三、组别试验:

被检组别	实测组别
DD	DD
YY	YY
DYI	DYI
DYII	DYII
YDI	YDI
YDII	YDII

数字高压表准确度/不确定度: 0.5%

电压互感器准确度/不确定度: 0.02%

以下空白